

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс:42-64-27,
тел. горячей линии: 8-(8422) 39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, http://73.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, e-mail: unduln@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Николаевскому и Новопасскому районам

ул. Строителей, дом 5, р.п. Новопасское, Ульяновская область, 433870
тел. 8 (84238) 2-22-27, E-mail: ond_novospask@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №56/1/56

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному учреждению дополнительного образования «Новопасская детско-юношеская
спортивная школа», ОГРН 1027300872774, ИНН 7313003041, юридический адрес:

Ульяновская область, Новопасский район, р.п. Новопасское, ул. Мира, д.27

Руководителю Муниципального учреждения дополнительного образования «Новопасская
детско-юношеская спортивная школа»

13 ноября – 08 декабря 2017 года во исполнение распоряжения начальника Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Николаевскому и Новопасскому районам Гаймина В.Н. от 02 ноября 2017 года №56 государственным инспектором Николаевского и Новопасского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Алькиным А.В. проведена плановая выездная проверка с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности Муниципальным учреждением дополнительного образования «Новопасская детско-юношеская спортивная школа», при осуществлении деятельности на объектах защиты, расположенных по адресу: Ульяновская область, Новопасский район, р.п. Новопасское, ул. Мира, 27,

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором Муниципального учреждения дополнительного образования «Новопасская детско-юношеская спортивная школа» Соболевской Еленой Ивановной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа, утвержденный руководителем организации.	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.23 НПБ «Об обучении мерам	03.09.2018	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007г. № 645		
2.	Руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п. 63 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	03.09.2018	
3.	Руководитель организации не организует проведение проверки работоспособности установок противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформляет акт проверки. Соответствующие подтверждающие документы не представлены.	п. 61 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	03.09.2018	
4.	Руководитель организации не обеспечил наличие в месте установки приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п. 64 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	03.09.2018	
5.	В месте установки огнетушителей в помещениях учреждения, не обеспечивается наличие знаков пожарной безопасности.	п. 43 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №	03.09.2018	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		390 «О противопожарном режиме»		
6.	В помещении «Тренажерная» эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (фактически на светильнике имеется резьбовое соединения для вворачивания колпака).	п. 42 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	03.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

« 08 » _____ (подпись) _____
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР НОВОСПАСКОГО РАЙОНА ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ
 75
 2017 года

Государственный инспектор
 Николаевского и Новоспасского районов
 по пожарному надзору
 А.В. Алькин

Предписание для исполнения получил(а):

Елена Ивановна Соболевская 8.11
 _____ (подпись) _____
 « 08 » декабря 2017 года

Директор Муниципального учреждения
 дополнительного образования «Новоспасская
 детско-юношеская спортивная школа»
 Елена Ивановна Соболевская